

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН

42) ОАО "Мытищинская электросетевая компания"

млн.кВтч

п.п.	Показатели	Период регулирования (2012 год)					Абоненты																
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН																	
1.0.	Поступление эл.энергии в сеть, всего	751,6100	549,5500	0,0000	751,6100	540,1676												751,6100	549,5500	0,0000	751,6100	540,1676	
1.1.	из смежной сети, всего			0,0000	549,5500	540,1676															0,0000	549,5500	540,1676
	в том числе из сети																						
	ВН				549,5500																0,0000	549,5500	
	СН1				0,0000																0,0000		
	СН2					540,1676																	540,1676
1.2.	от электростанций	161,7000			161,7000														161,7000	0,0000	0,0000	161,7000	0,0000
1.3.	из сетей ОАО "ФСК ЕЭС"	0,0000																	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1.4.	из сетей ОАО "МОЭСК"	566,0500	526,5500		39,5000														566,0500	526,5500	0,0000	39,5000	0,0000
1.5.	Поступление электроэнергии от других организаций	23,8600	23,0000		0,8600														23,8600	23,0000	0,0000	0,8600	0,0000
2.	Потери электроэнергии в сети	103,4215	0,0000	0,0000	49,7694	53,6522	0,0000												103,4215	0,0000	0,0000	49,7694	53,6522
	то же в %	13,7600			6,6217	9,9325	0,0000												13,7600	0,0000	0,0000	6,6217	9,9325
3.	Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды	0,0000					0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000						
4.	Полезный отпуск из сети	648,1885	0,0000	0,0000	161,6730	486,5155													648,1885	0,0000	0,0000	161,6730	486,5155
4.1.	Собственным потребителям сети	642,5323			156,0168	486,5155													642,5323	0,0000	0,0000	156,0168	486,5155
4.2.	Потребителям оптового рынка	0,0000																	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4.3.	Сальдо-переток в другие организации	5,6562			5,6562														5,6562	0,0000	0,0000	5,6562	0,0000
4.4.	Собственное производство	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000						
		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000						